



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЭКОХИММАШ»
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №5444



Наименование продукта:
Область применения:

ОГНЕТУШАЩИЙ ПОРОШОК «ВЕКСОН®-АВС 25»
Тушение пожаров классов А, В, С, Е.

Партия №: 10.29.21

Дата изготовления: октябрь 2019 г.


Масса нетто 3.630 т.

Лаборант:

Дата отгрузки: 22.11.2019г.

Менеджер по качеству: Лебедева О.П.

Получатель: ЗАО «ХимИмпорт»



Наименование показателей	Норма для марок		Результаты анализа
	<u>ВЕКСОН-АВС 25</u>	ВЕКСОН-АВС 50	
1. Массовая доля влаги, %, не более	0,35		0,18
2. Кажущаяся плотность неуплотненного порошка, кг/м3, не менее	700		847
3. Кажущаяся плотность уплотненного порошка, кг/м3, не менее	1000		1250
4. Гранулометрический состав, %:	Отсутствие		Отсутствие
- остаток на сите 1000 мкм			
- остаток на сите 100 мкм, не более	40		26
- проход через сито 50 мкм, не менее	40		61
5. Способность к водоотталкиванию, мин, не менее	120	120 (240*)	Выдерживает

Примечание: *-нормы для показателя при добровольной сертификации.

Заключение: Соответствует ТУ 2149-028-10968286-2014

Гарантийный срок хранения 10 лет.

Сертификат соотв. № С — RU.ПБ01.В.03049 от 02.04.15 г. действ. до 02.04.2020г.

Сертификат соответствия № ССРП-RU.ПБ01.Н.00201 действ. до 29.05.2020 г.